



- 1 - Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna MCKT HPX1 z nagrzewnicą elektryczną NGE-1 o mocy 4,5 kW i wydajności 1000 m³/h
- 2 - Wentylator ścienny o wydajności 50-150 m³/h uruchamiane włącznikiem światła z zwłoką czasową np. BF150T „Systemair”.

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego MAX Błażej Bloch ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra tel. 604 86 57 52				
Obiekt	REMONT BUDYNKU BIUROWEGO			Data: 27.02.2015
Tytuł rysunku	Rzut poddasza - po remoncie - instalacja wentylacji mechanicznej	1:100		
Projektant Branża: sanitarna	GRZEGORZ KĘSICKI	65/90/ZG	<i>[Signature]</i>	Nr rys.
Sprawdzający Branża: sanitarna	AGNIESZKA MAJ	28/98/ZG	<i>[Signature]</i>	3