



- 01 - Kotłownia - 13,60 m²
 02 - Magazyn - 10,31 m²
 03 - Magazyn - 10,80 m²
 04 - Magazyn - 19,20 m²
 05 - Archiwum - 8,19 m²
 06 - Magazyn - 26,64 m²
 07 - Serwerownia - 17,45 m²
 08 - Archiwum - 26,62 m²
 09 - Kl. schodowa - 6,45 m²
 010 - Komunikacja - 23,32 m²
 011 - Magazyn - 15,26 m²
 012 - Pokój sprzątaczkowy - 8,70 m²
 013 - Archiwum - 16,43 m²
 014 - Komunikacja - 9,05 m²

1 - Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne
 o mocy chłodniczej 3,5 kW np. typu ASYG 12LUCA

2 - Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna
 o mocy chłodniczej 8,0 kW typu MULTI INVETRER np. AOYG30LAT4

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego MAX Błażej Błoch ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra tel. 604 86 57 52				
Obiekt	REMONT BUDYNKU BIUROWEGO			Data: 27.02.2015
Tytuł rysunku	Rzut piwnic - instalacja klimatyzacji		1:100	
Projektant Branża: asanitar	GRZEGORZ KĘSICKI	65/90/ZG	<i>gmk</i>	Nr rys.
Sprawdzający Branża: sanitarna	AGNIESZKA MAJ	28/98/ZG	<i>A. Maj</i>	10