

01 - Kotłownia - 13,60 m²
02 - Magazyn - 10,31 m²
03 - Magazyn - 10,80 m²
04 - Magazyn - 19,20 m²
05 - Archiwum -8,19 m²
06 - Magazyn - 26,64 m²
07 - Serwerownia - 17,45 m²
08 - Archiwum - 26,62 m²
09 - Kl. schodowa - 6,45 m²
010 - Komunikacja - 23,32 m²
011 - Magazyn - 15,26 m²
012 - Pokój sprzątaczki- 8,70 m²
013 - Archiwum - 16,43 m²
014 - Komunikacja - 9,05 m²

1 - Kocioł gazowy kondensacyjny typu Vitocrossal 300 o mocy 87 kW z regulatorem Vitotronic 200 typ GW1
2 - Ciśnieniowe naczynia wyrównawcze typu N 200;
3 - Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N
4 - Kanał spalinowy MKKS Ø125
5 - Pompa obiegowa c.o. STRATOS 25/1-8
6 - Istn. Rozdzielacz dn 100 mm L = 1,5 m
7 - Istn. Rozdzielacz dn 100 mm L = 1,5 m
8 - Istniejacy kanał wywiewny
9 - Istniejący kanał nawiewny
10 - Detektor DEM-08
11 - Centrala CS4X aktywnego systemu bezpieczeństwa

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego MAX Błażej Błoch ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra tel. 604 86 57 52				
Obiekt	REMONT BUDYNKU BIUROWEGO			Data: 27.02.2015
Tytuł rysunku	Rzut piwnic - instalacja c.o.		1:100	
Projektant Branża: asanitarna	GRZEGORZ KĘSICKI	65/90/ZG		Nr rys.
Sprawdzający Branża: sanitarna	AGNIESZKA MAJ	28/98/ZG		4