



OZNACZENIA

- ZG** Ist. oplombowane zabezpieczenie główne - POZOSTAWIĆ
- TL** Proj. tablica licznikowa RU-3-P z zabezpieczeniami przedlicznikowym i wyłącznikiem głównym P.Poż. w obudowie ognioodpornej EI30
- TG** Główna tablica obwodowa RW 4x12
- P.Poż** Wyłącznik główny p. pożarowy FRX103/100A z wyzwalaczem WW361 w TL
- Przycisk P.Poż. typu WP-2s (2 łączniki zwierne)
- Proj. 2xGniazdo wtykowe 230V/10A+Z p.t. zwykłe w zestawie PEL – oddzielne opracowanie
- Gniazdo wtykowe 230V/10A+Z poza zestawem PEL
- Zestaw gniazdo i oświetlenie nad umywalką
- Numeracja zestawu PEL wg oddzielnego opracowania w którym zainstalowano gniazda zasilane z tablicy TG

UWAGI WYKONAWCZE

- Wył. P.Poż , oraz tablicę licznikową z zabezpieczeniem przedlicznikowym zabudować w obudowie ognio – odpornej EI30
- Obudowę ognioodporną maksymalnie zagłębić w ścianie
- Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm² p.t.
- Gniazda instalować 0,3m nad posadzką
- Nową tablicę TG zabudować we wnęce ściennej 1,5m nad posadzką w miejscu po zdemontowanej ist. tablicy T1
- Przycisk P.Poż instalować na ścianie 1,5m nad posadzką
- Połączenie przycisku P.poż z wyzwalaczem WW 361 rozłącznika FRX103/100A wykonać przewodem NKGs 3x1,5mm² p.t.

- 12 -

SAMOCZYNNY SZYBKIE WYŁĄCZENI W UKŁ. TN-S

Nazwa rysunku PLAN ZASILANIA I INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I WYPUSTÓW NA PARTERZE W REMONTOWANYM BUDYNKU PROKURATURY WE WSCHOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 11			Nr rysunku E1	
Inwestor PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42 65-950 Zielona Góra			Skala 1:100	
Projektant mgr inż. elektryk Leon Rózcza	Nr uprawnień 9/91/ZG Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d	Data Marzec 2018r.	Podpis	
Sprawdził mgr inż. elektryk Marek Jerzy Mejnartowicz	Nr uprawnień LBS/0046/POOE/13 art. 24, ust.1, pkt 2 Ust. z 15.grudnia. 2000r	Data Marzec 2018r.	Podpis	

Podane typy materiałów, osprzętu i aparatury są jedynie przykładowe i dopuszcza się stosowanie innych o podobnych własnościach